

Dag Rianne,

Ik heb het bestemmingsplan kern Sleeuwijk (reparatie) beoordeeld aan de hand van de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid uitgave 2003 van de NVBR. Naar aanleiding daarvan zijn er geen opmerkingen. Aangezien het bestemmingsplan ligt in een bestaand woongebied ben ik er van uit gegaan dat de opkomsttijd voor een brandweervoertuig hier ook geen probleem oplevert. Opkomsttijd voor een brandweervoertuig is voor een woonfunctie na 2003 vastgesteld op twaalf minuten (volgens dekkingsplan en Specialismespreidingsplan juli 2011 BMWB).

In de bijlage tref je nog het overzicht van de omgeving en de daarbij aanwezige bluswatervoorzieningen inclusief de bereikbaarheid. Het bestemmingsplan is aangegeven in het gele vlak.

Ik hoop dat je hiermee wat kan, anders hoor ik het wel weer van je.

Met vriendelijke groet,

Anton Bouman

Adviseur Risicobeheersing / Officier van Dienst / Brandweer Midden- en West- Brabant / Programma Risicobeheersing / Bezoekadres: Almkerkseweg 2
4285 WZ Woudrichem / Postbus 3208 5003 DE Tilburg / 0183-308257 / 06-51562883 /
anton.bouman@brandweermwb.nl

Van: Graaf, Rianne de [mailto:rianne.de.graaf@werkendam.nl]
Verzonden: woensdag 12 februari 2014 9:48
Aan: Bouman, Anton
Onderwerp: bestemmingsplan Muggenschans

Hallo Anton,

Bijgevoegd een reparatie van het bestemmingsplan kern Sleeuwijk. Het gaat over een woonbestemming aan de Muggenschans, die in het hiervoor geldende bestemmingsplan was opgenomen, maar was vergeten in het nieuwe bp. Om deze bestemming weer op te nemen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Groeten,

Rianne de Graaf
Gemeente Werkendam
unit Ruimte, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Telefoon (0183) 50 7 342
Raadhuisplein 1, 4251 VZ Werkendam
Postbus 16, 4250 DA Werkendam
www.werkendam.nl<<http://www.werkendam.nl>>

aanwezig op maandag en dinsdag hele dag en woensdagochtend.