

Nota van inspraak en wettelijk vooroverleg

Voorontwerpbestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan Drinkwaterbeschermingszone"

Vanaf 29 september 2023 heeft het voorontwerpbestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan Drinkwaterbeschermingszone" voor 3 weken ter inzage gelegen. Toen het bestemmingsplan ter inzage lag kon iedereen een schriftelijke inspraakreactie geven. In deze nota staan de ontvangen reacties, de gemeentelijke reactie daarop en de wijzigingen in het bestemmingsplan.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Dit plan regelt de planologische verankering van de door Rijkswaterstaat vastgestelde drinkwaterbeschermingszones binnen het grondgebied van Altena. Het betreft de beschermingszones rondom de drinkwater innamepunten in de Afgedamde Maas nabij Brakel en in de Amer nabij de Biesbosch. Deze zones zijn gericht op het duurzaam veilig stellen van de drinkwaterwinning.

Het bestemmingsplan is voorbereid op grond van 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening. De procedure is bekendgemaakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Wie heeft er een reactie gestuurd?

In de periode van ter inzagelegging zijn er 2 inspraakreacties en 2 vooroverlegreacties ontvangen:

1. Inspreker 1 (d.d. 17 oktober 2023)
2. Inspreker 2 (d.d. 19 oktober 2023)
3. Rijkswaterstaat (d.d. 13 oktober 2023)
4. Veiligheidsregio (d.d. 28 september 2023)
5. Waterschap Rivierenland (d.d. 29 september 2023)

Hoe ziet de inhoud van deze nota er uit?

Hoofdstuk 1: Samenvatting van de inspraakreacties met gemeentelijke beantwoording.

Hoofdstuk 2: Samenvatting van de reacties van de instanties, die gevraagd zijn voor het (wettelijke) vooroverleg met de gemeentelijke beantwoording.

Hoofdstuk 3: Wijzigingen die doorgevoerd worden.

1. Beantwoording inspraakreacties

1. Inspraakreactie: Inspreker 1	
Ontvangstdatum: 17 oktober 202	
Inhoud reactie	Beantwoording gemeente
Inspreker geeft aan dat ze erg blij zijn dat de gemeente Altena het initiatief heeft genomen om de drinkwaterbeschermingszone rondom de Afgedamde Maas op te nemen in haar bestemmingsplannen. Bijna anderhalf miljoen mensen zijn afhankelijk van de Afgedamde Maas voor hun drinkwater. De gemeente Altena geeft hiermee invulling aan een van de maatregelen die afgesproken zijn in uitvoeringsprogramma Brakel. Zo wordt het innamepunt Brakel beter beschermd tegen (structurele) risico's voor de waterkwaliteit.	Reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.
Inspreker krijgt in het paraplubestemmingsplan een adviesrol. Om hier goed invulling aan te geven zouden ze graag samen met de gemeente Altena op korte termijn een werkwijze vaststellen en deze na een jaar evalueren en eventueel aanpassen.	In de komende periode worden nadere afspraken gemaakt over de werkwijze bij advisering, die dan na vaststelling van het bestemmingsplan wordt toegepast. Inspraakreactie leidt niet tot aanpassing
Inspreker vraagt Paragraaf 2.5.2 van de toelichting (onder het kopje afwijken bouwverbod') aan te vullen met de mogelijkheid om een motiveringsplan te vragen bij vergunningverlening. <i>Een monitoringsplan kan helpen om meer grip te krijgen op de stoffen die in het water terecht komen om bronopsporing van verontreinigingen te vereenvoudigen.</i>	Paragraaf 2.5.2 van de toelichting wordt aangevuld zoals wordt voorgesteld. Inspraakreactie leidt tot aanpassing van paragraaf 2.5.2 van de toelichting
De cijfers in paragraaf 2.3.1 van de toelichting zijn verouderd. Inspreker verzoekt deze gegevens aan te passen in: <i>Dunea levert aan 1,4 miljoen mensen drinkwater in plaats van 1,2 miljoen. Dunea heeft een vergunning om 1250m³ per uur te onttrekken uit de rivier de Lek in plaats van 6250 m³ per uur.</i>	Deze gegevens worden overgenomen. Inspraakreactie leidt tot aanpassing van paragraaf 2.3.1 van de toelichting.

2. Inspraakreactie: Inspreker 2	
Ontvangstdatum: 19 oktober 2023	
Inhoud reactie	Beantwoording gemeente
In het plangebied staan hoogspanningsmasten die in eigendom zijn bij inspreker. Inspreker vraagt ten alle	Inspreker vraagt in feite om een adviesrol bij ontwikkelingen in het gebied waar de hoogspanningsmasten staan opgesteld.

<p>tijden toegang tot de masten te blijven behouden om calamiteiten te voorkomen en de veiligheid en leveringszekerheid te kunnen waarborgen. Inspreker vraagt tevens bij grondwaterstandwijzigingen groter dan 0,20 m vast te stellen wat het effect is op de funderingen per mast of masttype en per aangetroffen grondslag. Deze uitkomst dient gedeeld te worden met inspreker, zodat zij kunnen beoordelen of de effecten op de hoogspanningsinfrastructuur aanvaardbaar zijn en deze geen negatieve invloed hebben op een ongestoorde werking.</p>	<p>Toegang tot eigendommen, waterstandsverlagingen en een eventuele adviesrol ten aanzien van deze onderwerpen, maken geen onderdeel uit van onderhavige paraplu bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk, maar ziet alleen op een aanvullende bescherming van de drinkwaterwinning. Dit zijn aanvullende regels bovenop de bestaande bestemmingen en regels van de vigerende bestemmingsplannen. In het vigerende bestemmingsplan is het leidingen tracé reeds geborgd, met daarna gekoppeld een bouwverbod. Dit bouwverbod kan doorbroken worden indien de bouw verenigbaar is met de belangen van de hoogspanningsverbinding en de leidingbeheerder daarover heeft geadviseerd. Onderhavig paraplu bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen en/of bouwwerkzaamheden mogelijk.</p> <p>Inspraakreactie leidt niet tot aanpassing</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Beantwoording reacties (wettelijk) vooroverleg

1. Reactie wettelijk vooroverleg: Rijkswaterstaat	
Ontvangstdatum: 13 oktober 2023	
Inhoud reactie	Beantwoording gemeente
Rijkswaterstaat geeft aan geen opmerkingen te hebben.	Bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.

2. Reactie wettelijk vooroverleg: Veiligheidsregio	
Ontvangstdatum: 18 september 2023	
Inhoud reactie	Beantwoording gemeente
De Veiligheidsregio geeft aan geen opmerkingen te hebben.	Bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Reactie wettelijk vooroverleg: Waterschap Rivierenland	
Ontvangstdatum: 29 september 2023	
Inhoud reactie	Beantwoording gemeente
Het Waterschap geeft aan geen opmerkingen te hebben.	Bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Aanpassingen voorontwerpbestemmingsplan

Naar aanleiding van de vooroverlegreacties en inspraakreacties zijn de volgende wijzigingen (inclusief ambtshalve wijzigingen) in het voorontwerpbestemmingsplan aangebracht.

Wijzigingen:

1.	Paragraaf 2.3.1 van de toelichting wordt geactualiseerd mbt de volgende informatie: <i>Dunea levert aan 1,4 miljoen mensen drinkwater in plaats van 1,2 miljoen. Dunea heeft een vergunning om 1250 m³ per uur te onttrekken uit de rivier de Lek in plaats van 6250 m³ per uur.</i>
2.	Paragraaf 2.5.2 van de toelichting wordt aangevuld met de volgende informatie: <i>Bij vergunningverlening kan ook gevraagd worden om een monitoringsplan. Een monitoringsplan kan helpen om meer grip te krijgen op de stoffen die in het water terecht komen om bronopsporing van verontreinigingen te vereenvoudigen.</i>